

DOKLAD O SLOŽENÍ ZKOUŠKY

**z odborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice
dle NV č.194/2022 Sb.**

Příjmení, jméno, titul:	Ing. ORGONÍK Jan
Datum narození/RČ:	31.5.1962
Bydliště, místo trvalého pobytu:	Lidická 362/7, Dubí
Zaměstnavatel:	HORG s.r.o., Dubí
Odborná kvalifikace:	VŠ
Délka odborné praxe:	37 let

Vykonal(a) dnešního dne s úspěchem zkoušku z odborné způsobilosti dle §9 NV 194/2022Sb. k výkonu činností v elektrotechnice, a to v rozsahu:

Činností pracovníka znalého:

- 1) dle § 6 - Elektrotechnik pro samostatnou činnost **na:**
el. zařízení do a nad 1000 V, vč. hromosvodů v objektech tř. A i B
- 2) dle § 7 - Vedoucí elektrotechnik pro řízení činnosti **na:**
el. zařízení do a nad 1000 V, vč. hromosvodů v objektech tř. A i B

S omezením: **xxxxxx**

Datum zkoušky: 5.2.2024
Platnost do: 5.2.2027
V Ústí nad Labem



INTELLI s.r.o.
Ústí nad Labem
DIČ: CZ25460358
www.intelli.cz

PROTOKOL

o zkoušce z odborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice dle §9 NV 194/2022Sb.

Příjmení, jméno, titul:	Ing. ORGONÍK Jan
Datum narození/RČ:	31.5.1962
Bydliště, místo trvalého pobytu:	Lidická 362/7, Dubí
Zaměstnavatel:	HORG s.r.o., Dubí
Odborná kvalifikace:	VŠ
Délka odborné praxe:	37 let

Předloženo potvrzení dle přílohy č.1 č.194/2022 Sb. O požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činností na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice

☒ ANO ☐ NE

Uchazeč se dnešního dne podrobil písemné zkoušce s hodnocením

☒ vyhověl ☐ nevyhověl

Otázky ústní zkoušky:

1. Samočinné odpojení od zdroje v soust. TN-C-S, IT, TT	vyhověl
2. Uzemňování a ochranné vodiče, pospojování	vyhověl
3. Jiskrově bezpečné obvody	vyhověl
4. Meze dovolených dotykových napětí	vyhověl
5. Stanoviště transformátorů	vyhověl
6. Ochrana použitím napětí SELV,PELV,FELV	vyhověl
7. Ochrana před úrazem el.proudem-ochranná opatření, principy působení	vyhověl
8. Bezpečnostní předpisy pro činnosti na el. zařízení a v jejich blízkosti	vyhověl
9. Právní předpisy týkající se bezpečnosti elektrických zařízení	vyhověl
10. První pomoc při úrazu el. proudem	vyhověl

Celkové hodnocení zkoušky : ☒ prospěl

Zkušební komise:

Jméno/předseda:	Ing. Jiří Preiss, TIČR	Podpis:	
Jméno/1.člen:	Vladimír Strejček	Podpis:	
Jméno/2.člen:	Lukáš Němeček	Podpis:	

Podpis zkoušeného: datum:..5.2.2024.....

Podpis a razítko:

Za správnost pracovník organizace: